



Opole, 05.05.2011 r.

**Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU OHP W NAMYSŁOWIE ul. PUŁASKIEGO 3 b, w branży budowlanej i sanitarnej**”.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zamawiający modyfikuje treść siwz w załączniku technicznym pn.: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, część Roboty izolacyjne i okładzinowe strona 27 pkt. 2.2 - Wykładzina podłogowa PCV korytarz i pokoje:
- grubość całkowita min. 2 mm (było 20 mm)

dodane parametry:

- klasa ścieralności min.: T
- klasa palności min.: Bfl-s1
- klasa antypoślizgowa min.: R9
- zabezpieczenie powierzchni poliuretanem (utrudniające zarysowanie)

Zważywszy, iż uwzględnienie powyższych zmian w treści przygotowanych przez Państwa ofert nie będzie wymagać dodatkowego nakładu pracy, z tego względu dotychczasowy termin składania ofert, pozostaje ten sam tj.: **13.05.2011 r. do godziny 14:00.**

***Komendant Wojewódzki OHP
Józefa Ziemiak***