




-klapa mcr PROLIGHT PLUS typ DVP 200/200
dwuskrzydłowa prostokątna z podstawą prostą
z owiewkami - pow.czynna oddymiania: Pcz=2,92 m2

-położenie otworu pod klapę zostanie ostatecznie usytuowane na osi 1-1
po wykonaniu odkrytki na budowie i ustaleniu "rozkładu" płyt stropowych
w ramach nadzoru autorskiego

istniejący wyłaz
na dach



AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY - ARCH. BARBARA DOMEYKO-GABOR			
temat	PB PRZEBUDOWY-WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ, INSTAL.ODDYMIANIA, HYDRANT.		
obiekt	INTERNAT OHP		
adres	Olesno, ul.Budowlanych 3 godło mapy 12-c-1, dz. nr 1377/16 ; 1393/12		
inwestor	Woj. Komenda Ochotr. Hułców Pracy-Opole		
tytuł rys.	RZUT DACHU		
projektował	arch.B.Domeyko-Gabor	26/80/Op	
sprawił	arch.E.Berthold-Wajewska	210/92/Op	
nr zlec.	data 30.07.2008	1 : 50	nr rys. 6

uwagi : sprawdzić wymiary na budowie
rozpatrywać łącznie z opisem technicznym