



istniejące okno do demontażu
osadzenie nowego okna E60
okno włączone w system oddymiania
zamyka się na sygnał otrzymany
z inst. oddymiania

istn. hydrant
do wymiany

Hp025

istn. pion
PH050

T-P1

EI30

+3,00

+1,50

EI30

EI30

EI30

istn. hydrant
do wymiany

Hp025

istn. pion
PH050

1

WODA ZIMNA

przejście pionów p.poż przez ściany EI 60

ZAKRES WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ

złaz

projektowane tablice elektryczne

istn. hydrant do likwidacji

projektowane tablice elektryczne

PROJEKT. ŚCIANKI Z CEGŁY

CEGL.

ZAMUROWANIA
W ŚCIANKACH

WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

temat

PB PRZEBUDOWY-WYDZIELENIE KLATKI
SCHODOWEJ - INSTALACJA PPOŻ

adres

Olesno, ul.Budowlanych 3
godoł mały 12-c-1, dz. nr 1377/16 ; 1393/12

inwestor

Woj. Komenda Ochotn. Hufców Pracy-Opole

tytuł rys.

RZUT PARTERU I PIĘTRA

projektował

inż. Z.SOCHA

sprawił

inż. Z.KRYCZAKO

nr zlec.

data 30.07.2008

1 :50

nr rys. 3