



podmurówka z cegły pełnej gr. 25-12 cm dla podparcia płyt dachowych i osadzenia kłasy - łączyć z istniejącym wiertłem na kółki HILTİ

-kłapa mc2 PROLIGHT PLUS typ DWP 200/200  
dwuskrzydłowa prostokątna z podstawą prostą h=30 cm z owiewkami - pow. czynna oddymiania: Pcz = 2,92 m2  
dętar orientacyjny 160 kg + silowniki dobrane przez dostawcę

1. Iskrzylca balustrada mocowana do stopni biegów - do likwidacji
2. nowa balustrada mocowana do podłogi biegów schod.
3. skucie cokołu na brzegach stopni (-1,5 cm)
4. skucie listewki na stopniach, podłożenie warstwy wykładni z gładzi cement. + pyłki gres, szkodowe na zaprawie klej.

demonować istn. okna pcv  
zamontowanie otworu-blocczki z doc. korników H500  
H500 okna EI60

drzwi D-pod., stalowe, wryn. zewn.100/210 wryn. w ścianie 90/200, ościeżnica obejmująca, kolor popielawy - 3 szt.

wyposażenie - samozamykacz, elektrozaprzępy podłogowe, zamki z szybkim, klamki

w ścianach wykańczających kładkę scodową uszyszkie przejścia instalacyjne o o średnicy większej niż 4 cm wykonać o odporności ogniowej RI 60

temat	PB PRZEBUDOWA-WYDZIELENIE KŁATKI SCHODOWEJ I INS.TALACJA ODDYMIANIA		
obiekt	INTERWAT OHP		
adres	Osiedle „J.Budowlanych 3” główny budynek 12c-1, dz. nr 1377/16; 1389/12		
inwestor	Woj. Komenda Ochotn. Hufców Prac-Opole		
projektował	arch.B.Domejko-Gabor	26/80/Op	
opracował	PRZEMISŁA - A - A		
data	30.07.2008	1:50	nr rys. 7