



Rysunek wykonano przy pomocy programu CadWost.	Inię i nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis
Format rysunku:	Faza projektu:	Projektant:	inż. St. Dąbrowski	07/2008 43/82/Op.
	Wykon.	Sprawdził:	inż. B. Brzezińska	224/87/Op
Skala:	Złazienie/Ułazowa:	Wykonał:	inż. St. Dąbrowski	
1:50		Złazienie/Ułazowa:	Wojewódzka Komenda Ochotn. Hufców Pracy Opole	
Nazwa projektu/Obiekt:				
Internat OHP Olesno ul. Budowlanych 3.				
Nazwa rysunku:				
KLAPA ODDYMIANIA RZUT STROPU NAD 3P.				
Nazwa pliku:	Nr rysunku:	Nr egzemplarza:		
.dwg		K-02.		

-wymagana pow. oddymiania -
 $P=0,05 \times (41,64 + 4,8 + 5,7) = 0,05 \times 52,14 \text{ m}^2=2,607 \text{ m}^2$