-klapa mcr PROLIGHT PLUS typ DVP 200/215
dwuskrzydłowa prostokątna z podstawą prostą
z owiewkami - pow.czynna oddymiania: Pcz=2,92 m2

-położenie otworu pod klapę zostanie ostatecznie usytuowane na osi 1-1
po wykonaniu odkrywki na budowie i ustaleniu "rozkładu" płyt stropowych
w ramach nadzoru autorskiego

+11,49
+10,44
+7,50
+4,50
+1,50

EI60
EI30
W2

Uwaga:

1. Nadproża dla wyburzonych otworów okiennych i drzwiowych wg opisu technicznego pkt.3.4.i wg rzutów kondygn.architektury.

Rysunek wykonano przy pomocy programu CADMaster		Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis
Format rysunku:	Faza projektu:	Projektował:	inż.St.Dąbrowski	07/2008	43/82/Op.
	Wykon.	Sprawdził:	inż.B.Brzezińska		224/87/Op
		Wykonał:	inż.St.Dąbrowski		
Skala: 1:50	Zlecenie/Umowa:	Zleceniodawca: Wojewódzka Komenda Ochotn.Hufców Pracy Opole			
		Nazwa projektu/Obiekt: Internat OHP Olesno ul.Budowlanych 3.			
		Nazwa rysunku: KLAPA ODDYMIANIA PRZEKRÓJ PIONOWY A–A.			
		Nazwa pliku: .dwg	Nr rysunku: K–03.	Nr egzemplarza:	