

LEGENDA:

n1 – nawiew nawiewnikiem okiennym ALEFS 45 do zabudowy w ramie okiennej

n2 – nawiew nawiewnikiem okiennym ALEFS 7/40 Hygro do zabudowy w ramie okiennej f. Helios

w1 – wywiew mechaniczny wentylatorem EBB-170N T f. Venture
- załaczanie wyłacznikiem światła, czas opóźnienia 2 min.
- w drzwiach w dolnej części otwór lub kratka o przekroju netto 220 cm2

w2 – wywiew mechaniczny wentylatorem EBB-170N HT
- wilgotność na poziomie 70-75%

- kanały wentylacyjne prowadzić pod stropem pomieszczenia
- kanały wentylacyjne prostokątne zaprojektowano w oparciu o płyty Climaver
- przewody okrągłe elastyczne izolowane typu SONODUCT AD-L
- jako elementy wywiewne stosować anemostaty o śr. 100 mm

przepustnica regulacyjna ø100 mm

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega		4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził	mgr inż. Ewa Ścierska		194/01/DUW	
Nr rys.	Nr str.	branża sanitarna		
skala				